


- ・ 2 階便所改修
 - ・ 既設天井扇を撤去・新設する。（機器廻りのダクト 0.5m 程度共撤去・新設する）
 - ・ 新設天井扇仕様
低騒音型天井扇（三菱：VD-20ZB14 同等品）
 $150\phi \times 300\text{mm}^2 / \text{h} \times 80\text{Pa} \times 49\text{W} \times 1\phi \times 100\text{V}$
 - ※電気配線工事は電気工事、天井ボード撤去、復旧工事は建築工事とする。

- ・ 2 階ネギトロ室改修
 - ・ 既設天井張替工事（建築工事）に伴ない、既設天井下露出換気設備（ステンレス製フード、中間ダクトファン、スパイラルダクト、吊ボルト、支持金具等）の一時撤去・再取付を行う。
- ・ 2 階ネギトロ解冻室改修
 - ・ 既設天井張替工事（建築工事）に伴ない、既設天井吊アエコン（5 馬力相当）の一時撤去・再取付を行う。
 - ※冷媒管、ドレン管の一時切離し、復旧共（冷媒ガスはポンプダウンを行う）



図面番号	工 事 名 石原水産株式会社 食品産業の輸出向け H A C C P 等対応施設整備緊急対策事業	図面名 空調設備	縮尺	<div>田 中 建 築 設 計 室</div> <div>TEL <0548> 58-2036</div> <div>FAX <0548> 58-1565 一級建築士登録第208891号 田 中 潔</div>		承 認	設 計	製 図	設計 2025 年 07 月 04 日
		2階 平面図(改修)	A-1 : 1/400、A-3 : 1/800						図面 No
			A-1 : 1/150、A-3 : 1/300						M - 04